

АДМИНИСТРАЦИЯ РУССКО-ПАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ИНСАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 октября 2024 г.

№ 86

с. Русская Паевка

О внесении изменений в постановление администрации Русско-Паевского сельского поселения от 14.09.2022 № 99 «Об утверждении схемы теплоснабжения в с. Русская Паевка Русско-Паевского сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия на период до 2030 года»

В целях приведения постановления в соответствии с действующим законодательством, на основании Устава Русско-Паевского сельского поселения, Администрация Русско-Паевского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести в постановление администрации Русско-Паевского сельского поселения от 14.09.2022 № 99 «Об утверждении схемы теплоснабжения в с. Русская Паевка Русско-Паевского сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия на период до 2030 года» следующие изменения:

1) добавить пункт 5 следующего содержания:

«5. Аварийные режимы подпитки тепловой сети

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети за счет использования существующих баков аккумуляторов и водопроводной сети.»;

2) добавить пункт 6 следующего содержания:

«6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Анализ результатов по рассматриваемым вариантам развития, разрабатываемых на каждый период проекта, определил, что нет необходимости в строительстве новых тепловых сетей.

Необходимость в реконструкции тепловых сетей с оптимизацией диаметров трубопроводов не требуется.»;

3) добавить пункт 7 следующего содержания:

«7. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, направленных на повышение надежности систем теплоснабжения, в том числе на резервирование систем теплоснабжения.

Анализ результатов по рассматриваемым вариантам развития, разрабатываемых на каждый период проекта, определил, что нет необходимости в строительстве, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, направленных на повышение надежности систем теплоснабжения, в том числе на резервирование систем теплоснабжения. Согласно требованиям СНиП 41-02-2003 “Тепловые сети” допускается не производить резервирование тепловых сетей в следующих случаях: – для участков надземной прокладки протяженностью менее 5 км; – при наличии у потребителей местного резервного источника тепла; – для тепловых сетей диаметром 250 мм и менее. В настоящей схеме мероприятия по резервированию не предусматриваются.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования.

Заместитель главы Русско-Паевского
сельского поселения



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters.

И.С. Захаркина